

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas
Registro de Preços Eletrônico - 12/2026

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	25/03/2026 - 17:55:04	Questionamento - ITEM 15 E 16	31/03/2026 - 15:03:45	
<p>Questionamento: QUESTIONAMENTO 01: Em análise ao descritivo dos itens 15 e 16, referentes à locação de gerador de 180 KVA, com fornecimento de diesel, operador, cabeamento, ART e laudo técnico, solicita-se esclarecimento quanto ao regime médio de carga previsto para o equipamento, devendo a Administração informar o percentual estimado de utilização da capacidade do gerador durante sua operação. O edital prevê o fornecimento do equipamento com combustível, operador, cabeamento completo, ART e laudo técnico, porém não detalha a carga média de operação, informação essencial para a adequada composição dos custos .</p> <p>QUESTIONAMENTO 02: Solicita-se, ainda, informar a quantidade estimada de horas de funcionamento por dia dos geradores previstos nos itens 15 e 16, tendo em vista que tal dado impacta diretamente no consumo de combustível, dimensionamento operacional, logística de abastecimento e formação da proposta.</p> <p>Resposta: QUESTIONAMENTO 01 – Regime médio de carga do gerador Para os itens 15 e 16, referentes à locação de gerador de 180 kVA, esclarece-se que: O equipamento será utilizado em regime contínuo durante a realização do evento, com carga estimada variando entre 155 kVA e 165 kVA.</p> <p>QUESTIONAMENTO 02 – Quantidade de horas de funcionamento. Para fins de execução dos itens 15 e 16, esclarece-se que:</p> <ul style="list-style-type: none">Item 15 (diária): corresponde à disponibilização do gerador pelo período de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, operando até 18 horas consecutivas ou não, conforme demanda do evento.Item 16 (evento de dois dias): corresponde à disponibilização do gerador pelo período de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas, operando até 36 horas consecutivas ou não, conforme demanda do evento.					

