



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório: 31/2026

Modalidade: PREGÃO

ITEM: 11

Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

Recorrente: MODENA MULTISOLUTIONS DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 63.416.801/0001-52

APRESENTAÇÃO

Na qualidade de empresa interessada em participar do certame em epígrafe, vimos, tempestivamente e dentro do prazo legal, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO acerca de inconsistências identificadas no Termo de Referência relativo à aquisição de estabilizadores de tensão, conforme autorizado pela Lei nº 10.520/2002 (Pregão Eletrônico) ou Lei nº 8.666/1993 (Licitação Pública).

O presente pedido fundamenta-se em questões de legalidade, segurança e isonomia do certame, buscando resguardar o interesse público e garantir a qualidade das aquisições públicas.

I. Síntese da questão

A exige que o estabilizador ofertado seja regular e possua a certificação INMETRO aplicável. A exigência é correta: a Portaria INMETRO nº 61/2022, em vigor, aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Estabilizadores de Tensão.

Contudo, o valor estimado do item 13 encontra-se abaixo do preço praticado para estabilizadores que efetivamente atendam às condições técnicas, regulatórias e comerciais exigidas, especialmente certificação válida, rastreabilidade do modelo, garantia, logística e tributação.

A MODENA não questiona a necessidade de certificação; ao contrário, defende a sua observância. O ponto é que a Administração não pode exigir produto formalmente regular e, ao mesmo tempo, adotar referência econômica formada por cotações antigas, produtos sem equivalência técnica/regulatória ou operações comerciais que não reproduzem as condições do fornecimento pretendido.

II. Da exigência de certificação e da necessidade de coerência da estimativa



A exigência de produto certificado deve ser refletida em toda a fase de planejamento, inclusive na formação do valor estimado. A base pública do INMETRO identifica os estabilizadores de tensão de até 3 kVA/3 kW como classe de produto sujeita ao respectivo regime de avaliação da conformidade.

Logo, uma cotação válida para compor o preço de referência não pode se limitar à descrição genérica “estabilizador”. Ela deve demonstrar a correspondência entre o produto pesquisado e o objeto licitado. Para cada parâmetro de preço, é indispensável que constem, ao menos, fabricante, marca, modelo, potência, tensão, garantia, condição de fornecimento e elemento verificável de certificação ou registro aplicável.

A Lei nº 14.133/2021 exige que a estimativa do valor da contratação seja acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo, documentos de suporte e parâmetros utilizados. O mesmo diploma determina que a Administração observe, entre outros, os princípios do planejamento, da eficiência, da motivação, da economicidade, da competitividade e do julgamento objetivo.

Não se trata, portanto, de elevar artificialmente o preço de referência. Trata-se de assegurar que a pesquisa seja tecnicamente homogênea e contemporânea, para que o valor reflita o mercado do produto regular que a própria Administração deseja adquirir.

Critério de pesquisa	Parâmetro indispensável	Motivo
Identificação do bem	Fabricante, marca e modelo	Permite comparar produtos efetivamente equivalentes
Regularidade	Certificado, registro, consulta oficial ou elemento rastreável	Evita cotação de produto sem comprovação regulatória
Características elétricas	Potência, entrada, saída e número de tomadas	Impede equiparação de itens de especificações diferentes



Condições comerciais	Data, quantidade, frete, tributos, garantia e prazo	Evita referência desatualizada ou incomparável
Fonte da informação	Fabricante, distribuidor autorizado, contratação pública comparável ou base oficial	Aumenta a confiabilidade e auditabilidade da estimativa

III. Da insuficiência prática do valor estimado

A inadequação do orçamento de referência não é questão meramente teórica. Conforme documentos que acompanham esta manifestação, licitações de estabilizadores com valores incompatíveis com produto certificado vêm registrando ausência de vencedores, desclassificações sucessivas ou cancelamentos para revisão da especificação e do orçamento.

Esse efeito é previsível. Quando o preço de referência não suporta a aquisição regular do produto, três resultados indesejáveis tendem a ocorrer: a ausência de propostas exequíveis, a repetição do procedimento por item deserto/fracassado ou a tentativa de fornecer produto que não atende integralmente à certificação e às especificações exigidas.

A aparente economia obtida pela adoção de preço insuficiente não é vantajosa. A repetição de licitações, o atraso no atendimento da demanda administrativa, a mobilização de servidores e licitantes, e o risco de receber produto irregular ou inadequado aumentam o custo global do processo e reduzem sua eficiência.

A Administração deve preservar a competitividade real. Preço estimado não é um teto abstrato desconectado do objeto; deve decorrer de pesquisa apta a sustentar uma contratação executável. Exigir produto certificado e admitir orçamento formado por referências não certificadas cria incompatibilidade que compromete a própria finalidade da contratação.

Abaixo, é possível visualizar exemplos práticos das inúmeras licitações que se entram desertas por tais motivo:

MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO

modenamultisolutions@gmail.com
+55 35 98882-5647
www.m&minivacoes.com.br



Informações do Lote

Informações do lote e processo:

LOTE: 13 **EM ADJUDICAÇÃO**

Modalidade: PREÇO ELETRÔNICO
Poder: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO
Cidade: LIBERATO SALZANO-MS
Código: 0584 PERDO GHELEN
Data Process: 11/2016
Tipo de Lote: MATERIAL

Vol. Referência: 026.18
Intervalo mínimo em lote: 0,00

Classificação

Razão Social: Melhor Lance: ME

Sua melhor lance: 1.500,00

LANCE (PARTICIPANTE 000): **Enviar**

Botões: Mensagem, Cancelar, Val. Total, Lances, Imprimir

Item

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Vol. Ref.
1	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO INTERNA: 110V/127V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 4 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO MICROPROCESSADO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA: 115 V	UN	30,00	0,00

Lote	Descrição	Item	Processo	At. Encerrado	Melhor Lance
13	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE	30/08/2016 10:07:06	EM ADJUDICAÇÃO	SEM VENCIMENTO	0,00

MUNICÍPIO DE ALMENARA

Classificação

Classificados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
--------------	--------------	--------------	----

Inabilitados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
--------------	--------------	--------------	----

Desclassificados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
45.091.645 LUIZ FELIPE CAMILO ARRUDA	PARTICIPANTE 053	154,50	☒
M3. BUSINESS GROUP LTDA	PARTICIPANTE 754	161,62	☒
A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PARTICIPANTE 694	209,00	☒
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	PARTICIPANTE 155	213,00	☒
TRITEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PARTICIPANTE 346	214,00	☒
G L DA SILVA FILHO LIMITADA	PARTICIPANTE 739	222,00	☒
60.370.647 HELLEN RODRIGUES CARRIEL	PARTICIPANTE 996	227,00	☒
E-PAPER LTDA	PARTICIPANTE 115	227,00	☒
MISA COMERCIAL LTDA	PARTICIPANTE 505	227,33	☒
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	PARTICIPANTE 882	253,65	☒
VB COMERCIAL LTDA ME	PARTICIPANTE 552	345,00	☒
MODENA MULTISOLUTIONS DE TECNOLOGIA LTDA	PARTICIPANTE 036	530,00	☒
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	PARTICIPANTE 487	1.000,00	☒

Lote	Descrição	Item	Processo	At. Encerrado	Melhor Lance
13	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE	30/08/2016 10:07:06	EM ADJUDICAÇÃO	SEM VENCIMENTO	0,00



Boa Tarde Prezados, segue em anexo nosso pedido de esclarecimento para o item 13	25/07/2026 16:02	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO MUNICÍPIO DE ALMERIA.pdf	Prezada empresa, boa tarde! Segue a redação do item 13 do Termo de Referência: "3.8. Os materiais elétricos (interruptores, lâmpadas de led, tomadas, chaves e pilhas) e cabos de rede devem estar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO e atender integralmente às normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). No momento oportuno, ou seja, no julgamento das propostas, será oportunizado à empresa realizar classificado o envio de documentação comprovar para atender o atendimento dessa exigência. Sobre o valor estimado pela Administração, não foi exibido nenhum de banco de preços de compras públicas realizadas por outros órgãos, no site, antes praticados no âmbito público. Sobre isso não há o que se fazer, se menos que seja razoavelmente acessível, o que não parece ser o caso, visto que, em simples pesquisas na internet, foram identificados equipamentos compatíveis com a descrição e com o valor referencial. Não colocamos à disposição para quaisquer outros questionamentos.	25/07/2026 17:05
--	---------------------	--	--	---------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS

Boa Tarde Prezados, segue em anexo nosso pedido de esclarecimento para as certificações	10/08/2026 16:37	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS.pdf	Boa Tarde!!! Após a análise da Secretaria Demandante, verificou-se que este item vai precisar fazer uma nova especificação e complementação. Em função disso este item vai ser cancelado.	12/08/2026 14:43
---	---------------------	--	---	---------------------

IV. Dos pedidos

Diante do exposto, requer-se:

- 1.a suspensão do prosseguimento do item 13, até a análise desta manifestação e a revisão da pesquisa de preços;
- 2.a disponibilização, de forma motivada e transparente, da memória de cálculo, das cotações, dos preços unitários referenciais e dos documentos que embasaram o valor para aquisição correto
- 3.a exclusão de parâmetros que não comprovem equivalência técnica e regulatória com o objeto, especialmente cotações de estabilizadores sem identificação de modelo, sem prova de certificação aplicável, com potência/tensão distintas ou fora de condições comerciais comparáveis;
- 4.a realização de nova pesquisa de preços, contemporânea e tecnicamente homogênea, composta por produtos que possuam os requisitos do item, inclusive certificação INMETRO aplicável, e que registre fabricante, modelo, certificado/consulta correspondente, garantia, data e condição de fornecimento;
- 5.a revisão do valor estimado, caso a nova pesquisa confirme a insuficiência do orçamento atual;
- 6.caso a revisão altere o valor ou a especificação, a republicação do instrumento convocatório com reabertura dos prazos legalmente cabíveis; e
- 7.a emissão de resposta expressa e motivada na plataforma, com indicação dos documentos e parâmetros efetivamente considerados.

 modenamultisolutions@gmail.com
 +55 35 98882-5647
 www.m&minivacoes.com.br



A presente manifestação não pretende afastar a certificação INMETRO nem reduzir o padrão de segurança. Busca, precisamente, assegurar que a contratação recaia sobre produto regular, certificado e disponível no mercado por valor que permita competição efetiva e execução contratual adequada.

Termos em que,

Pede deferimento.

Itajaí, SC, 15 de setembro de 2026

Maycon Henrique Modena
CPF: 099.730.786-24